



- 1** Noteinspeisung für die Feuerwehr
- 2** Be- und Entlüfter
- 3** Rückflusssverhinderer
- 4** Hydraulische Entleerung
- 5** Kompensator / Edelstahl-Wellenschlauch
- 6** Feuerlösch-Druckerhöhungsanlage inkl. Steuergerät
- 7** Vorlagebehälter mit Zulaufarmatur
- 8** Pumpe für Notentwässerung mit Absperrklappe und RV

BARTH <small>Feuerwahrtechnik</small>		ZEICHNUNGS-NR. LWÜ nass	FORMAT DIN A4	MASSSTAB ohne
Beschreibung				
Anlagenschema Löschwasserübergabestelle "nass" mit zwei FL-Druckerhöhungsanlagen				
ERSTELLER	PRÜFER	DATUM 18.06.2015	BLATT 1	

Wilhelm Barth GmbH & Co.
Steinbeisstraße 14
70736 Fellbach