



- 1 Noteinspeisung für die Feuerwehr
- 2 Be- und Entlüfter
- 3 Rückflusssverhinderer
- 4 Hydraulische Entleerung
- 5 Kompensator / Edelstahl-Wellenschlauch
- 6 Feuerlösch-Druckerhöhungsanlage inkl. Steuergerät
- 7 Vorlagebehälter mit Zulaufarmatur
- 8 Löschwasserleitung „nass“



Wilhelm Barth GmbH & Co.  
Steinbeisstraße 14  
70736 Fellbach

ZEICHNUNGS-NR. LWÜ nass		FORMAT DIN A4	MASSSTAB ohne
BESCHREIBUNG <b>Anlagenschema Löschwasserübergabestelle "nass" mit zwei FL-Druckerhöhungsanlagen</b>			
ERSTELLER	PRÜFER	DATUM 12.09.2018	BLATT 1