



- 1 Noteinspeisung für die Feuerwehr
- 2 Be- und Entlüfter
- 3 Rückflussverhinderer
- 4 Hydraulische Entleerung
- 5 Feuerlöscher-Druckerhöhungsanlage
- 6 Vorlagebehälter mit Zulaufarmatur
- 7 Nass-Trocken Modul
- 8 LW-Leitung „nass-trocken“



Wilhelm Barth GmbH & Co.
Steinbeisstraße 14
70736 Fellbach

ZEICHNUNGS-NR. LWÜ mit NT-Modul		FORMAT DIN A4	MASSSTAB ohne
BESCHREIBUNG Anlagenschema Löschwasserübergabestelle mit NT-Modul und Not-Einspeisung			
ERSTELLER	PRÜFER	DATUM 21.07.2017	BLATT 1