



- 1 Unterwassermotorpumpen FD-UPA
- 2 Schaltschrank für FD-UPA
- 3 Membrandruckbehälter 8 l
- 4 Strömungswächter (Option)
- 5 Drucktransmitter
- 6 Zulaufarmatur für Behälternachspeisung

ZEICHNUNGS-NR.	FORMAT	MASSSTAB
LWÜ nass	DIN A4	ohne
BESCHREIBUNG		
Anlagenschema Löschwasserübergabestelle "nass"		
ERSTELLER	PRÜFER	DATUM
Erlenkötter		15.04.2016
		BLATT
		1