



Außenbereich
Innenbereich (frostsicher)

Löschwassereinspeisung

Freier Auslauf / Nachspeisung gem. Behälter Form A/A

Tauchsonde / Montage im beruhigten Bereich

- 1 Druckerhöhungsanlage Typ FD
- 2 Kompensatoren
- 3 Bauseitiger Vorlagebehälter
- 4 Not-Einspeisung
- 5 Be- und Entlüfter
- 6 Rückflussverhinderer
- 7 Hydraulische Entleerung
- 8 Kugelhahn für Behälternachspeisung
- 9 Tauchsonde



Wilhelm Barth GmbH & Co.
Steinbeisstraße 14
70736 Fellbach

ZEICHNUNGS-NR.	FORMAT	MASSTAB
LWÜ nass	DIN A4	ohne
BESCHREIBUNG		
Anlagenschema Löschwasserübergabestelle "nass" mit bauseitigem Behälter		
ERSTELLER	PRÜFER	DATUM
		16.05.2018
		BLATT
		1